

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.

Астрахани «Спортивная школа № 4 им. А.Г.Ткачева»

МБУ ДО г. Астрахани «СШ № 4»

414006, г. Астрахань, ул. Л. Толстого 26

Телефон/факс: (8512) 56-15-66; dush_4@bk.ru

ИНН/КПП 3018012549/301801001 ОГРН 1023000847803



Заместителю прокурора района
советнику юстиции
Ф.А.Сардарову



Уважаемый Фарман Амлет-оглы!

Администрация МБУ ДО г. Астрахани «СШ №4» (далее – учреждение) рассмотрев с участием старшего помощника прокурора Е.Б.Лиджи-Горяевой 10.03.2026г. представление прокуратуры Трусовского района от 18.02.2026г. № 21-2026/Прдп52-26-20120006 «Об устранении нарушений законодательства об образовании, об антитеррористической защищенности», сообщает следующее.

Согласно Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" учреждению присвоена 4 категория опасности объекта.

Из мероприятий, осуществляющихся в учреждении в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, отнесенных к четвертой категории опасности, учреждением исполнены все в соответствии с п. 24 вышеуказанного Постановления Правительства, в том числе смонтирована система оповещения и управления эвакуацией, автономная система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Монтаж указанной системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации произведен на основании контракта на выполнение работ № 05 от 06.05.2024г.

Согласно Акту проверки работоспособности от 27.02.2026г., выданного обслуживающей организацией ИП Малыгина Г.М. система находится в исправном состоянии (Прилагается).

По вопросу отсутствия проектной документации на средства обеспечения пожарной безопасности, сообщаем следующее.

Согласно Акту приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации от 29.08.2011г. в учреждении были проведены монтажные работы в соответствии с действующими на период 2011г. правилами и техническими условиями.

При проверке работоспособности законченной монтажом автоматической пожарной сигнализации было установлено: во всех режимах автоматическая пожарная сигнализация, речевое оповещение, аварийное и эвакуационное освещение работает штатно, в режимах тревоги выдает сигнал на приемно-контрольный прибор.

Согласно Акту проверки работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 27.02.2026г., выданного ООО «ВЕЛЛ», АПС и речевое оповещение находятся в исправном работоспособном состоянии (Прилагается).

Согласно Акта ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности автоматических пожарных систем от 29.05.2014г. учреждением были проведены работы по пуск – наладке и созданию извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты.

Согласно Акту проверки технического состояния объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 27.02.2026г., выданного специализированной организацией ООО ПКФ «ЛАМА», объектовая станция передачи извещений находится в исправном работоспособном состоянии, замечаний по работе установки нет (Прилагается).

На основании вышеизложенного, учитывая, что все системы автоматической пожарной сигнализации, речевое оповещение, аварийное и эвакуационное освещение работают штатно, в режимах тревоги выдают сигнал на приемно-контрольный прибор, а также принимая во внимание дефицит бюджетных средств, учреждением не заказывалась проектная документация на средства обеспечения пожарной безопасности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В настоящее время, учреждением подготовлено письмо в адрес МКУ г.Астрахани «Центр сметной документации» об актуализации цены сметной документации на проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ДО г. Астрахани «СШ №4» по адресу: г.Астрахань, ул. Л.Толстого, 26.». По факту получения сметы, в адрес учредителя будет направлено письмо о выделении финансирования на изготовление проектной документации на вышеуказанные работы.

По вопросу отсутствия обучения мерам пожарной безопасности у ответственного за пожарную безопасность, сообщаем следующее.

Ответственные за пожарную безопасность в учреждении обучены по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в феврале 2023г.

В 2025г. в связи с дефицитом бюджетных средств учреждение не имело возможности направить на обучение по новым правилам ответственных за пожарную безопасность.

В настоящий момент учреждением заключен договор на оказание услуг по обучению по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике с ЧУДПО «Астраханская академия пожарной безопасности» (Прилагается).

Лицу, ответственному за противопожарный режим в школе вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей (прилагается).

Директор



С.С.Стороженко

К.А.Каргина
56-15-66